



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

05.10.2016 № 5947эп-12-3-4

На № 123-Ф от 07.09.2016 г.

ООО «ФНПП «Гефест»

Генеральному директору
А.В. Аракчееву

О сертификации оборудования

office@gefest-spb.ru

Элементы систем водяного пожаротушения, такие, как цоколи фасонные для декоративного монтажа и подвесы для питающих и распределительных трубопроводов, не подлежат обязательной сертификации на соответствие требованиям пожарной безопасности.

С уважением,
Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш