

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ EAЭС RU C-RU.AГ67.B.00163/22

Серия **RU** № **0360827**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ГРЕД". Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112)29-22-72, адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AГ67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Современные кабельные технологии" (ООО "СКТ Групп"). ОГРН 1186313080876. Место нахождения (адрес юридического лица): 445000, Самарская область, город Тольятти, улица Индустриальная, дом 6, этаж 3, офис 11, Российская Федерация. Адреса мест осуществления деятельности: Российская Федерация, 180006, Псковская область, город Псков, улица Алмазная, дом 3. Российская Федерация, 180019, Псковская область, город Псков, улица Новаторов, дом 3. Телефон (8112) 50-00-52 доб. 4300. Адрес электронной почты: info@skt-g.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Современные кабельные технологии" (ООО "СКТ Групп"). Место нахождения (адрес юридического лица): 445000, Самарская область, город Тольятти, улица Индустриальная, дом 6, этаж 3, офис 11, Российская Федерация. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 180006, Псковская область, город Псков, улица Алмазная, дом 3; Российская Федерация, 180019, Псковская область, город Псков, улица Новаторов, дом 3.

ПРОДУКЦИЯ Кабель силовой для стационарной прокладки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, на номинальное напряжение 300/500 В, марки NYM, с числом жил от 2 до 5, сечением от 1,5 до 10 мм.кв. включительно. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.K50-096-2022 «Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки NYM». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний: № 2211-14 от 16.11.2022, № 2211-15 от 16.11.2022, выданных Центром испытаний на безопасность ООО "ГРЕД", регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0242ТС/АП от 17.11.2022 Органа по сертификации продукции ООО "ГРЕД" регистрационный номер RA.RU.11AГ67 от 02.08.2016. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ IEC 60227-1-2011 "Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования" (п.п. 3.1-3.3, 4, 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.3, 5.2.4 (п.п. 1-6 табл. 1), 5.4.3, 5.5.3, 5.5.4 (п.п. 1-5, 8 табл. 2), 5.6.1 (п.п. 1-4, табл. 3), 5.6.2, 5.6.4); ГОСТ IEC 60227-4-2011 "Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели в оболочке для стационарной прокладки" (п.п. 2.3.1-2.3.6); ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п. 5.2). Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.11.2022 ПО 16.11.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНОРуководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Юрий Вячеславович Герасимов

(Ф.И.О.)

М.Н. Маргарита Юрьевна Герасимова

(Ф.И.О.)