



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.НН06.В.00795/23

Серия **RU** № **0460288**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-С», место нахождения (адрес юридического лица): 170039, Россия, Тверская область, Городской округ город Тверь, город Тверь, улица Фрунзе, дом 1Б, офис 27, адрес места осуществления деятельности: 300045, Россия, Тульская область, город Тула, Новомосковское шоссе, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14, регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11НН06, дата регистрации аттестата аккредитации: 07.05.2021, номер телефона: +74872740239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Элкаб» - Кабельный завод, место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 607684, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, улица Магистральная, строение 5, основной государственный регистрационный номер: 1045206903994, телефон: +78314562298, +78314562299, адрес электронной почты: elkab@elkab.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Элкаб» - Кабельный завод, место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 607684, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, улица Магистральная, строение 5.

ПРОДУКЦИЯ Кабель силовой, не распространяющий горение, с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с числом жил от 1 до 5 штук включительно, номинальным сечением от 1,5 мм.кв. до 240 мм.кв. на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок: АВВГ, АВВГнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А), ВВГ, ВВГнг(А), ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВБШв, ВБШвнг(А) Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16-705.499-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний №554 от 03.07.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «Центр испытаний машин и оборудования» Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ 73», уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21ОМ18; акта анализа состояния производства №84-06/23 от 24.06.2023 года, выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-С», уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11НН06, эксперт Игнатенко Виктор Сергеевич

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 31996-2012 разделы 1-6 и 9-11 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.07.2023 **ПО** 03.07.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Кузьминов Иван Геннадьевич (Ф.И.О.)

Золотов Александр Николаевич (Ф.И.О.)