

0111482



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»
119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул.
Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184,
ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа
ООО «ГАРАНТ»

М.Д. Морозов

2023 г.



Экспертное заключение

№ 16058/84

от 19.06.2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Датчик кондуктометрический торговой марки «DeltaKip» и товарного знака ONI

1. Перечень объектов экспертизы:

На экспертизу представлены:

- DK-ДС.ПВТxx - Датчик кондуктометрический;
- ODK-O-G-D05 - Датчик уровня кондуктометрический ДС-ПВТ-G1/2 ONI;
- ODK-O-M-18 - Датчик уровня кондуктометрический ДС-ПВТ-M18x1,5 ONI;
- ODK-O-M-20 - Датчик уровня кондуктометрический ДС-ПВТ-M20x1,5 ONI;
- OSK-L-D05 - Стержень 0,5м для датчика ДС-ПВТ ONI;
- OSK-L-C195 - Стержень 1,95м для датчика ДС-ПВТ ONI;
- OSK-L-1 - Стержень 1м для датчика ДС-ПВТ ONI.

2. Наименование нормативно-технической, проектной документации:

заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 26.51.66-001-19422873-2023

3. Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Дельта-КИП», Адрес: 603032, г. Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д. 6, кв. 31. ИНН 5258138740, ОГРН 1175275063457

0111483

Производитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Дельта-КИП», Адрес: 603032, г. Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д. 6, кв. 31. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603034, г. Нижний Новгород, ул. Усольская, д. 47. ИНН 5258138740, ОГРН 1175275063457

4. Основание для проведения экспертизы заявление № 2538/05-ГРНТ/23 от 14.06.2023

5. Представленные на экспертизу материалы:

- Протокол испытаний № 34734/59-ГРНТ/23 от 07.06.2023 г., выданный Испытательной лабораторией ООО «ГАРАНТ», юр. адрес: 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ51 от 2022-07-11;
- Сведения о материалах в составе продукции;
- Письмо об изготовителе продукции;
- Письмо о безопасности продукции.
- Нормативно-техническая, проектная документация.

6. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. (Глава II, раздел 7).

7. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для применения в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных областях промышленности, жилищно-коммунального, сельского хозяйства, в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, молочной промышленности, а также в производстве этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Код ТН ВЭД: 9026102900, 9026108900, 9026900000

Выпускаются по: ТУ 26.51.66-001-19422873-2023

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы установленным требованиям.

0111484

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, и прочих свойствах исходных материалов в стандарте на производство продукции и результатов лабораторных исследований.

Производителем представлены сведения о составе продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

• Протокол № 34734/59-ГРНТ/23 от 07.06.2023 г., выданный Испытательной лабораторией ООО «ГАРАНТ», юр. адрес: 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ51 от 2022-07-11

Показатели качества объекта экспертизы являются типовыми, и отвечают требованиям нормативных документов:

• Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. (глава II, раздел 7).

Таблица № 1 – Результаты протокола испытаний № 34734/59-ГРНТ/23 от 07.06.2023

Определяемые показатели	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результат испытаний
Напряженность электростатического поля 50 Гц, кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03 МУК 4.3.2491-09	15.0	1.1
Напряженность электрического поля 50 Гц, кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03 МУК 4.3.2491-09	0.5	0.1
Напряженность (индукция) магнитного поля частотой 50 Гц, А/м (мкТл)	ГН 2.1.8/2.2.4.4.2262-07	4	0.9
Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА. не более	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	70	11
Выделение в воздух, мг/м ³ , не более			
формальдегид	РД 52.04.186-89	0,003	<0.001
фенол	РД 52.04.186-89	0,003	<0.001
стирол	МУК 4.1.596-96 МР 01.023-07	0,002	<0.001

0111485

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Заключение: Согласно комплекту предоставленной технической документации и результатам лабораторных исследований, **продукция:** Датчик кондуктометрический торговой марки «DeltaKip» и товарного знака ONI, выпускаемый ООО «Дельта-КИП», **соответствует:** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. (Глава II, раздел 7).

Эксперт



Хвощев С.Е.

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего экспертного заключения без письменного разрешения ООО «ГАРАНТ».