

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-DE.AIO64.B.00351/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010600

ООО «ОБО Беттерманн». Место нахождения и место осуществления деятельности: 117246, Россия, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 8, офис 8А. ОГРН: 1037722037210. Телефон: +7 (495) 955-24-37. Адрес электронной почты: obo.office@obo.com.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ОВО BETTERMANN Produktion Deutschland GmbH & Co.KG». Место нахождения и место осуществления деятельности: Postfach 1120, D-58694 Menden Huingser Ring 52, Германия. Телефон: +49(02373)890. Адрес электронной почты: info@obo.de.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Универсальная огнестойкая кабельная проходка серии РYРОВАG для стен и перекрытий толщиной не менее 200 мм код ОК 005 (ОКП):
в составе: противопожарная подушка КВК, огнестойкая код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.19
панель KSI, (монтаж в соответствии с технологией ОВО
BETTERMANN Produktion Deutschland GmbH & Co. KG), код ЕКПС:
изготовленная в соответствии с DIN 4102 EN 1366.
Серийный выпуск код ТН ВЭД России: 6808000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
Предел огнестойкости Е1Т 90 при толщине проходки не менее 350 мм по ГОСТ Р 53310-2009.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/К0803 от 02.12.2019. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AD12 от 21.08.2015г.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8688/ТР от 09.04.2019. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015 г. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.12.2019 по 22.12.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
ПОДПИСЬ

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

Е.О. Варлаков

инициалы, фамилия