



Промруков
Русский производитель электрики

ООО «Промруков»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

ПАСПОРТ

Коробки огнестойкие для открытой проводки 80x80x40 Промруков

| | |
|------------------------------|---|
| ТУ | ТУ 27.33.13-001-52715257-2017 |
| Бренд | Промруков |
| Гарантия производителя, мес. | 24 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Рабочая температура, °C | -25...40 |
| Срок хранения | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Степень защиты (IP) | IP55 |
| Цвет | Оранжевый |
| Рабочее напряжение, В | 1000 |

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД | Нормы по НД, КД | Значение |
|-------------------------------------|---|---------------|
| Проверка внешнего вида | Не допускается облой, недоливы, разнотон, деформация (коробление). | Соответствует |
| Проверка маркировки на изделии | Маркировка выполняется литьевым способом на дне внутренней поверхности коробки. Маркировка должна содержать: товарный или фирменный знак предприятия-изготовителя, артикул коробки, степень защиты. | Соответствует |
| Проверка маркировки на ярлыке | Ярлык должен содержать: артикул изделия, размеры, количество штук в упаковке, дата изготовления, Фамилия упаковщика, № ОТК. | Соответствует |
| Проверка упаковки. | Упаковка изделий осуществляется в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Укладка изделий в ящики должна производиться рядами по ГОСТ 7376. Клапаны ящика в местах соединения склеиваются клеевой лентой или скотчем. | Соответствует |

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

Начальник отдела НИОКР
должность



Соответствует ТУ
Лукин
подпись

Лукин Л.Ю.
Ф.И.О.